

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование ГБПОУ КК "Ленинградский технический колледж"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) Кушевский р-н ст-ца. Кушевская, ул. Ленина, 44

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБПОУ КК "Ленинградский технический колледж", директор - Гура Валерий Владимирович, т.88614538406.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2341003693

Телефон: 88614538406

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей маломобильных граждан с учетом мнения РО ВОИ (установлена кнопка вызова персонала).

Плановая дата обследования: 03.2018

Фактическая дата обследования: 23.03.2018

Организация: ГБПОУ КК "Ленинградский технический колледж"

Должность лица: Директор

ФИО: Гура Валерий Владимирович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Наличие	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Наличие	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Соответствует	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на	К	не более 1,5	п. 4.1.8	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

парковку (перепад высот в месте съезда)									
Путь к входу в здание									
Указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3				Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7				Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7				Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8				Соответствует	
Вход									
Лестница на входе наружная									
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)				Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)				Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12				Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12				Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12				Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе									
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14				Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14				Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано оборудовать уклон пандуса в соответствии с нормативными требованиями.
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.		п. 4.1.15				Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие		п. 4.1.15				Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)				Наличие	

Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Несколько покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых	К	не менее	п. 5.2.4	Соответствует	

проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку		0,9 м.				
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4		Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7		Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7		Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9		Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15		Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15		Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10		Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16		Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить тактильные указатели на поручнях внутренних лестниц.
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10		Не соответствует	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обустроить тактильный напольный указатель перед лестницей вверх и вниз в соответствии с нормативными требованиями.
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12		Наличие	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4		Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4	п. 5.1.4		Соответствует	

	С	см.	Наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	см.	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Зона оказания услуги						
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.						
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7	Отсутствуют	Установлена кнопка вызова персонала. Рекомендовано обозначить места для инвалидов.
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9	Соответствует	
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.		п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2	Наличие	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина x	К	не менее		п. 5.3.3; рис. Д.	Соответствует	

глубина)		1,65 x 1,8 м.	II		
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. II	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. II	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. II	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. II	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта

Степень доступности

(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

К	О	С	Г
---	---	---	---

Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	#	#	#
Средства информации	+	+	#	#
	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен *	Объект недоступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов						
			К	О	С	Г	С	Г	
X			X		X				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Оборудовать уклон пандуса 1/20, поручни выполнить с горизонтальным завершением. Установить тактильную плитку перед лестничным маршем вверх и вниз за 0,8 м. Увеличить ширину одной створки входной двери в свету не менее 0,9 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Оборудовать подъемник, дублирующей внутренней лестницу в зону оказания услуги. На внутренней лестнице установить тактильный указатель, тактильный напольный указатель.
Зона оказания услуги	В актовом зале обозначить места для инвалидов.
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать доступный для инвалидов вход в спортивный зал.
Средства информации	

« 23 » 03 2018 г.

Специалист 2 разряда



Н.В. Силакова