

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 149 б, тел. (86145) 7-01-30, E-mail: ond39@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

353740, Краснодарский
край, ст. Ленинградская,
ул. Крестьянская, 149 б
(место составления акта)

«28» сентября 2018 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
выполнения требований законодательства и иных нормативных правовых актов
в области гражданской обороны**

№ 14

По адресу/адресам: Станица Ленинградская, ул. Кооперации 159
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Ленинградского района по пожарному надзору Пятенко В.Г. №14 от 5 сентября 2018г. и ст. 13
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

была проведена плановая, выездной проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ(ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» сентября 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« » сентября 2018г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих дней)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Ленинградскому району,
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 149 б, т. (86145) 7-01-30

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен**: (заполняется при проведении выездной проверки) Гура В.В. 05.09.2018г 10ч00м

Ю.Бар

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
«# dr6# » г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНДиПР Ленинградского района Ромащенко Алексей Константинович; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник штаба ГО Чернухин Д.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Отсутствуют в организации в целях гражданской обороны: -запасы материально-технических средств -запасы продовольственных, средст -запасы медицинских средств -запасы иных средств(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункты 3-5, подпункт «в» пункта 6, пункт 6(1), подпункт «а» пункта 7, подпункт «а» пункта 8 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов средств; пункты 10 - 21 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункты 7, 16.3 - 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 1.6, 3.4.4, 6.3.2, Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункты 4, 5, 9, 13 Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне);
 - Не осуществляется в соответствии с условиями, обеспечивающими сохранность, а также с учетом истечения сроков годности, хранение запасов: -материально-технических средств -продовольственных средств -медицинских средств (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 5, подпункт «а» пункта 8 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов средств; пункты 10 - 21 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункты 7, 16.3 - 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.11 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.05.2003 № 28515 (далее - Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля));
 - Не осуществляется: поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны.(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункты 2, 3-6, 10-12 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях);
 - Не проводятся мероприятия по: - подготовке защитных сооружений гражданской обороны готовности к приему укрываемых -техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны -текущему и капитальному ремонту защитных сооружений

гражданской обороны (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях);

- Отсутствует в защитном сооружении гражданской обороны: паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений, журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны, сигналы оповещения гражданской обороны, план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых, план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации, планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств, список личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны, эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны, эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны, эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны, инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования, инструкции по использованию средств индивидуальной защиты, инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами, инструкция по обслуживанию дизельных электростанций, правила поведения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны, журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха, журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью, журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования, схема эвакуации укрываемых из очага поражения.(пункт 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- Не проводятся мероприятия по оценке технического состояния:ограждающих конструкций и защитных устройств, системы фильтровентиляции и герметичности, фильтров-поглотителей, систем водоснабжения, систем канализации, энергетических устройств. (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.6, 4.3.1- 4.3.11, 4.4.1-4.4.5, 4.5.1-4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

- Не осуществляется организацией подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе: - обозначение защитных сооружений гражданской обороны -маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны -порядок заполнения защитных сооружений гражданской обороны укрываемыми(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1-6.1.4, 6.2.1-6.2.6, 6.3.1- 6.3.6, 6.4.1-6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.);

- Не обеспечиваются организацией: -постоянная готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по предназначению -условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружения гражданской обороны в военное время -условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружения гражданской обороны, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 2-15 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 57524);

- Не осуществляются организацией мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты по их: - накоплению, хранению, учету, использованию, восполнению.(пункт 1 статьи 9

Федерального закона № 28-ФЗ; пункты 6, 7, 9, 11, 12, 13, 20 Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.10.2014 № 543 (далее - Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты); пункты 1.2-2.17 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля);

- Не разработан в организации план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях).

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНДиПР Ленинградского района Ромашенко Алексей Константинович

«28» Сентября 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Гура Валерий Владимирович директор ГБОУ СПО «Ленинградский технический колледж»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя),
«28» Сентября 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(861) 2686440