

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

*Винниченко
В.В.
в испол...*

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000 г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф. 262-20-09
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край Ленинградский район ст. Ленинградская ул. Крестьянская 1496 тел 8-86145-7-01-30 ф. 8-86145-7-01-30 E-mail:ond39@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 236/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 236 05.09.2018, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00мин 19 Сентября 2018 по 17ч 00мин 19 Сентября 2018 с 09 ч 00мин 27 Сентября 2018 по 10ч 00мин 27 Сентября 2018
(наименование органа ГПН)

проведена **плановая** проверка

Инспектор ОНДиПР Ленинградского района Ромащенко Алексей Константинович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, станция Ленинградская, ул. Кооперации 159-А

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор Гура Валерий Владимирович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового	Срок устранения нарушения нарушения тре-	Отметка (подпись) о выполнении
---------------	---	--	--	--------------------------------

	его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	бования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнена с нарушением норм. (кабель не огнестойкий, в здании мастерских строителей).	ст. 83, ФЗ-123, НПБ 104-03, НПБ 110-03, п.13.15.3, п.13.15.12 СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009 п.61 ППР утвержденные постановлением правительства РФ от 5.04.2012г № 390, ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р535325	24.05.2019	
2	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в: (складе мастерской сварщиков, в помещении сторожки (КПП№2), проходная (возле гаражных боксов), в кабинете механика).	ст.54,83 ФЗ № 123, таб А.1 СП 5.13.130.2009, т. 2 НПБ 104-03, т. 1 НПБ 110-03, т. 2 СП 3.13130.2009, п.61 ППР утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г № 390	24.05.2019	
3	Не проведено испытание ограждений на кровле	ФЗ № 123, п. 24 ППР утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г № 390	24.05.2019	
4	Эвакуационные двери открываются не по направлению выхода из здания в: (помещение мебельного цеха, тренажерного зала).	Фз 123, п.4.2.6 СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97*	24.05.2019	
5	В помещении электропитовых отсутствуют противопожарные двери В: (учебно бытовая корпус № 4 L-A, № 4 L -A1, общежитие № 2, учебно производственные мастерские, спорт зал)	ст. 88, табл. 24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	24.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНДпР Ленинградского района Ромащенко А.К.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» сентября 2018г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Директор Гура Валерий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы)

«27» сентября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

(861) 2686440